11. Tabela zasilania

Nr pola	Obwód zasilany	Pi (kW)	kj	Pz (kW)	cosφ	U (V)	I_B (A)	Przekrój		I_Z(A)	k*Iz (A)	I_n(A)	$I_B \le I_n \le I_Z$ Nie można wyświetlić obrazu. $I_2 \le 1{,}45 \times I_Z$ Nie można wyświetlić obrazu.	L (mb)	Δu%	
1	Oświetlenie awaryjne	0,10	1	0,10	1,00	230	0,4	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	26	0,12	
2	Oświetlenie	0,30	1	0,30	1,00	230	1,3	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	26	0,35	
3	Oświetlenie zewnętrzne	0,20	1	0,20	1,00	230	0,9	YKY3x	2,5	25	22,5	10	0	46	0,25	
4	Gniazda 230V AC	0,60	1	0,60	0,84	230	3,1	YDY3x	2,5	25	22,5	16	0	24	0,39	
5	Gniazdo remontowe	3,00	1	3,00	0,84	400	5,2	YDY5x	4	34	30,6	20	0	10	0,17	
6	SSWIN	0,70	1	0,70	1,00	230	3,0	YDY3x	2,5	25	22,5	16	0	10	0,03	
7	Grzejniki	2,00	1	2,00	1,00	230	8,7	YDY3x	2,5	25	22,5	16	0	21	1,13	
8	Grzejniki	1,50	1	1,50	1,00	230	6,5	YDY3x	2,5	25	22,5	16	0	24	0,97	
9	Podgrzewacz wody	3,70	1	3,70	1,00	400	5,3	YDY5x	2,5	25	22,5	16	0	20	0,66	
10	Osuszacz powietrza	1,20	1	1,20	0,84	230	6,2	YDY3x	2,5	25	22,5	16	0	19	0,62	
11	Wentylatory	0,30	1	0,30	0,84	230	1,6	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	20	0,27	
12	Sprężarka - **S1**	1,50	1	1,50	0,84	230	7,8	YDY3x	2,5	25	22,5	10	0	26	1,05	
13	Sterylizator UV - **S.UV**	0,40	1	0,40	0,84	230	2,1	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	24	0,43	
14	Dmuchawa - **D**	4,00	1	3,00	0,84	400	5,2	YDY5x	2,5	25	22,5	16	0	25	0,34	
15	Zestaw hydroforowy - **ZH**	15,00	1	15,00	0,84	400	25,8	YDY5x	6	43	38,7	32	0	26	0,74	
16	Pompa płucząca - **PP**	4,00	1	4,00	0,84	400	6,9	YDY5x	2,5	25	22,5	16	0	26	0,47	
17	Pompa wody popłucznej - **P.PP**	0,80	1	0,80	0,84	230	4,1	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	18	0,65	
18	Pompa wody oczyszczonej - **P.WO**	0,55	1	0,55	0,84	230	2,8	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	12	0,30	
19	Pompa głębinowa - **P1**	5,50	1	5,50	0,84	400	9,5	YKY5x	4	34	30,6	16	0	35	0,54	
20	Pompa - głębinowa - **P2**	5,50	1	5,50	0,84	400	9,5	YKY5x	4	34	30,6	16	0	46	0,71	
21	Filtr lamela - **FL**	0,70	1	0,70	0,84	230	3,6	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	13	0,41	
22	Pompa dezynfekcji - **ZD**	0,10	1	0,10	0,84	230	0,5	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	23	0,10	
23	Dozownik koagulanta - **DK**	0,10	1	0,10	0,84	230	0,5	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	14	0,06	
	SUMA	50,75	0,54	27,36	0,84	400	47,1	YAKXS4x	35	94	77,08	63	0	27	0,26	

11. Tabela zasilania

Nr pola	Obwód zasilany	Pi (kW)	kj	Pz (kW)	cosφ	U (V)	I_B (A)	Przekrój		I_Z(A)	k*Iz (A)	I_n(A)	$I_B \le I_n \le I_Z$ Nie można wyświetlić obrazu. $I_2 \le 1{,}45 \times I_Z$ Nie można wyświetlić obrazu.	L (mb)	Δu%	
1	Oświetlenie awaryjne	0,10	1	0,10	1,00	230	0,4	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	26	0,12	
2	Oświetlenie	0,30	1	0,30	1,00	230	1,3	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	26	0,35	
3	Oświetlenie zewnętrzne	0,20	1	0,20	1,00	230	0,9	YKY3x	2,5	25	22,5	10	0	46	0,25	
4	Gniazda 230V AC	0,60	1	0,60	0,84	230	3,1	YDY3x	2,5	25	22,5	16	0	24	0,39	
5	Gniazdo remontowe	3,00	1	3,00	0,84	400	5,2	YDY5x	4	34	30,6	20	0	10	0,17	
6	SSWIN	0,70	1	0,70	1,00	230	3,0	YDY3x	2,5	25	22,5	16	0	10	0,03	
7	Grzejniki	2,00	1	2,00	1,00	230	8,7	YDY3x	2,5	25	22,5	16	0	21	1,13	
8	Grzejniki	1,50	1	1,50	1,00	230	6,5	YDY3x	2,5	25	22,5	16	0	24	0,97	
9	Podgrzewacz wody	3,70	1	3,70	1,00	400	5,3	YDY5x	2,5	25	22,5	16	0	20	0,66	
10	Osuszacz powietrza	1,20	1	1,20	0,84	230	6,2	YDY3x	2,5	25	22,5	16	0	19	0,62	
11	Wentylatory	0,30	1	0,30	0,84	230	1,6	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	20	0,27	
12	Sprężarka - **S1**	1,50	1	1,50	0,84	230	7,8	YDY3x	2,5	25	22,5	10	0	26	1,05	
13	Sterylizator UV - **S.UV**	0,40	1	0,40	0,84	230	2,1	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	24	0,43	
14	Dmuchawa - **D**	4,00	1	3,00	0,84	400	5,2	YDY5x	2,5	25	22,5	16	0	25	0,34	
15	Zestaw hydroforowy - **ZH**	15,00	1	15,00	0,84	400	25,8	YDY5x	6	43	38,7	32	0	26	0,74	
16	Pompa płucząca - **PP**	4,00	1	4,00	0,84	400	6,9	YDY5x	2,5	25	22,5	16	0	26	0,47	
17	Pompa wody popłucznej - **P.PP**	0,80	1	0,80	0,84	230	4,1	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	18	0,65	
18	Pompa wody oczyszczonej - **P.WO**	0,55	1	0,55	0,84	230	2,8	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	12	0,30	
19	Pompa głębinowa - **P1**	5,50	1	5,50	0,84	400	9,5	YKY5x	4	34	30,6	16	0	35	0,54	
20	Pompa - głębinowa - **P2**	5,50	1	5,50	0,84	400	9,5	YKY5x	4	34	30,6	16	0	46	0,71	
21	Filtr lamela - **FL**	0,70	1	0,70	0,84	230	3,6	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	13	0,41	
22	Pompa dezynfekcji - **ZD**	0,10	1	0,10	0,84	230	0,5	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	23	0,10	
23	Dozownik koagulanta - **DK**	0,10	1	0,10	0,84	230	0,5	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	14	0,06	
	SUMA	50,75	0,54	27,36	0,84	400	47,1	YAKXS4x	35	94	77,08	63	0	27	0,26	

11. Tabela zasilania

Nr pola	Obwód zasilany	Pi (kW)	kj	Pz (kW)	cosφ	U (V)	I_B (A)	Przekrój		I_Z(A)	k*Iz (A)	I_n(A)	$I_B \le I_n \le I_Z$ Nie można wyświetlić obrazu. $I_2 \le 1{,}45 \times I_Z$ Nie można wyświetlić obrazu.	L (mb)	Δu%	
1	Oświetlenie awaryjne	0,10	1	0,10	1,00	230	0,4	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	26	0,12	
2	Oświetlenie	0,30	1	0,30	1,00	230	1,3	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	26	0,35	
3	Oświetlenie zewnętrzne	0,20	1	0,20	1,00	230	0,9	YKY3x	2,5	25	22,5	10	0	46	0,25	
4	Gniazda 230V AC	0,60	1	0,60	0,84	230	3,1	YDY3x	2,5	25	22,5	16	0	24	0,39	
5	Gniazdo remontowe	3,00	1	3,00	0,84	400	5,2	YDY5x	4	34	30,6	20	0	10	0,17	
6	SSWIN	0,70	1	0,70	1,00	230	3,0	YDY3x	2,5	25	22,5	16	0	10	0,03	
7	Grzejniki	2,00	1	2,00	1,00	230	8,7	YDY3x	2,5	25	22,5	16	0	21	1,13	
8	Grzejniki	1,50	1	1,50	1,00	230	6,5	YDY3x	2,5	25	22,5	16	0	24	0,97	
9	Podgrzewacz wody	3,70	1	3,70	1,00	400	5,3	YDY5x	2,5	25	22,5	16	0	20	0,66	
10	Osuszacz powietrza	1,20	1	1,20	0,84	230	6,2	YDY3x	2,5	25	22,5	16	0	19	0,62	
11	Wentylatory	0,30	1	0,30	0,84	230	1,6	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	20	0,27	
12	Sprężarka - **S1**	1,50	1	1,50	0,84	230	7,8	YDY3x	2,5	25	22,5	10	0	26	1,05	
13	Sterylizator UV - **S.UV**	0,40	1	0,40	0,84	230	2,1	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	24	0,43	
14	Dmuchawa - **D**	4,00	1	3,00	0,84	400	5,2	YDY5x	2,5	25	22,5	16	0	25	0,34	
15	Zestaw hydroforowy - **ZH**	15,00	1	15,00	0,84	400	25,8	YDY5x	6	43	38,7	32	0	26	0,74	
16	Pompa płucząca - **PP**	4,00	1	4,00	0,84	400	6,9	YDY5x	2,5	25	22,5	16	0	26	0,47	
17	Pompa wody popłucznej - **P.PP**	0,80	1	0,80	0,84	230	4,1	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	18	0,65	
18	Pompa wody oczyszczonej - **P.WO**	0,55	1	0,55	0,84	230	2,8	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	12	0,30	
19	Pompa głębinowa - **P1**	5,50	1	5,50	0,84	400	9,5	YKY5x	4	34	30,6	16	0	35	0,54	
20	Pompa - głębinowa - **P2**	5,50	1	5,50	0,84	400	9,5	YKY5x	4	34	30,6	16	0	46	0,71	
21	Filtr lamela - **FL**	0,70	1	0,70	0,84	230	3,6	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	13	0,41	
22	Pompa dezynfekcji - **ZD**	0,10	1	0,10	0,84	230	0,5	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	23	0,10	
23	Dozownik koagulanta - **DK**	0,10	1	0,10	0,84	230	0,5	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	14	0,06	
	SUMA	50,75	0,54	27,36	0,84	400	47,1	YAKXS4x	35	94	77,08	63	0	27	0,26	

11. Tabela zasilania

Nr pola	Obwód zasilany	Pi (kW)	kj	Pz (kW)	cosφ	U (V)	I_B (A)	Przekrój		I_Z(A)	k*Iz (A)	I_n(A)	$I_B \le I_n \le I_Z$ Nie można wyświetlić obrazu. $I_2 \le 1{,}45 \times I_Z$ Nie można wyświetlić obrazu.	L (mb)	Δu%	
1	Oświetlenie awaryjne	0,10	1	0,10	1,00	230	0,4	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	26	0,12	
2	Oświetlenie	0,30	1	0,30	1,00	230	1,3	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	26	0,35	
3	Oświetlenie zewnętrzne	0,20	1	0,20	1,00	230	0,9	YKY3x	2,5	25	22,5	10	0	46	0,25	
4	Gniazda 230V AC	0,60	1	0,60	0,84	230	3,1	YDY3x	2,5	25	22,5	16	0	24	0,39	
5	Gniazdo remontowe	3,00	1	3,00	0,84	400	5,2	YDY5x	4	34	30,6	20	0	10	0,17	
6	SSWIN	0,70	1	0,70	1,00	230	3,0	YDY3x	2,5	25	22,5	16	0	10	0,03	
7	Grzejniki	2,00	1	2,00	1,00	230	8,7	YDY3x	2,5	25	22,5	16	0	21	1,13	
8	Grzejniki	1,50	1	1,50	1,00	230	6,5	YDY3x	2,5	25	22,5	16	0	24	0,97	
9	Podgrzewacz wody	3,70	1	3,70	1,00	400	5,3	YDY5x	2,5	25	22,5	16	0	20	0,66	
10	Osuszacz powietrza	1,20	1	1,20	0,84	230	6,2	YDY3x	2,5	25	22,5	16	0	19	0,62	
11	Wentylatory	0,30	1	0,30	0,84	230	1,6	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	20	0,27	
12	Sprężarka - **S1**	1,50	1	1,50	0,84	230	7,8	YDY3x	2,5	25	22,5	10	0	26	1,05	
13	Sterylizator UV - **S.UV**	0,40	1	0,40	0,84	230	2,1	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	24	0,43	
14	Dmuchawa - **D**	4,00	1	3,00	0,84	400	5,2	YDY5x	2,5	25	22,5	16	0	25	0,34	
15	Zestaw hydroforowy - **ZH**	15,00	1	15,00	0,84	400	25,8	YDY5x	6	43	38,7	32	0	26	0,74	
16	Pompa płucząca - **PP**	4,00	1	4,00	0,84	400	6,9	YDY5x	2,5	25	22,5	16	0	26	0,47	
17	Pompa wody popłucznej - **P.PP**	0,80	1	0,80	0,84	230	4,1	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	18	0,65	
18	Pompa wody oczyszczonej - **P.WO**	0,55	1	0,55	0,84	230	2,8	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	12	0,30	
19	Pompa głębinowa - **P1**	5,50	1	5,50	0,84	400	9,5	YKY5x	4	34	30,6	16	0	35	0,54	
20	Pompa - głębinowa - **P2**	5,50	1	5,50	0,84	400	9,5	YKY5x	4	34	30,6	16	0	46	0,71	
21	Filtr lamela - **FL**	0,70	1	0,70	0,84	230	3,6	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	13	0,41	
22	Pompa dezynfekcji - **ZD**	0,10	1	0,10	0,84	230	0,5	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	23	0,10	
23	Dozownik koagulanta - **DK**	0,10	1	0,10	0,84	230	0,5	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	14	0,06	
	SUMA	50,75	0,54	27,36	0,84	400	47,1	YAKXS4x	35	94	77,08	63	0	27	0,26	

11. Tabela zasilania

Nr pola	Obwód zasilany	Pi (kW)	kj	Pz (kW)	cosφ	U (V)	I_B (A)	Przekrój		I_Z(A)	k*Iz (A)	I_n(A)	$I_B \le I_n \le I_Z$ Nie można wyświetlić obrazu. $I_2 \le 1{,}45 \times I_Z$ Nie można wyświetlić obrazu.	L (mb)	Δu%	
1	Oświetlenie awaryjne	0,10	1	0,10	1,00	230	0,4	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	26	0,12	
2	Oświetlenie	0,30	1	0,30	1,00	230	1,3	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	26	0,35	
3	Oświetlenie zewnętrzne	0,20	1	0,20	1,00	230	0,9	YKY3x	2,5	25	22,5	10	0	46	0,25	
4	Gniazda 230V AC	0,60	1	0,60	0,84	230	3,1	YDY3x	2,5	25	22,5	16	0	24	0,39	
5	Gniazdo remontowe	3,00	1	3,00	0,84	400	5,2	YDY5x	4	34	30,6	20	0	10	0,17	
6	SSWIN	0,70	1	0,70	1,00	230	3,0	YDY3x	2,5	25	22,5	16	0	10	0,03	
7	Grzejniki	2,00	1	2,00	1,00	230	8,7	YDY3x	2,5	25	22,5	16	0	21	1,13	
8	Grzejniki	1,50	1	1,50	1,00	230	6,5	YDY3x	2,5	25	22,5	16	0	24	0,97	
9	Podgrzewacz wody	3,70	1	3,70	1,00	400	5,3	YDY5x	2,5	25	22,5	16	0	20	0,66	
10	Osuszacz powietrza	1,20	1	1,20	0,84	230	6,2	YDY3x	2,5	25	22,5	16	0	19	0,62	
11	Wentylatory	0,30	1	0,30	0,84	230	1,6	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	20	0,27	
12	Sprężarka - **S1**	1,50	1	1,50	0,84	230	7,8	YDY3x	2,5	25	22,5	10	0	26	1,05	
13	Sterylizator UV - **S.UV**	0,40	1	0,40	0,84	230	2,1	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	24	0,43	
14	Dmuchawa - **D**	4,00	1	3,00	0,84	400	5,2	YDY5x	2,5	25	22,5	16	0	25	0,34	
15	Zestaw hydroforowy - **ZH**	15,00	1	15,00	0,84	400	25,8	YDY5x	6	43	38,7	32	0	26	0,74	
16	Pompa płucząca - **PP**	4,00	1	4,00	0,84	400	6,9	YDY5x	2,5	25	22,5	16	0	26	0,47	
17	Pompa wody popłucznej - **P.PP**	0,80	1	0,80	0,84	230	4,1	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	18	0,65	
18	Pompa wody oczyszczonej - **P.WO**	0,55	1	0,55	0,84	230	2,8	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	12	0,30	
19	Pompa głębinowa - **P1**	5,50	1	5,50	0,84	400	9,5	YKY5x	4	34	30,6	16	0	35	0,54	
20	Pompa - głębinowa - **P2**	5,50	1	5,50	0,84	400	9,5	YKY5x	4	34	30,6	16	0	46	0,71	
21	Filtr lamela - **FL**	0,70	1	0,70	0,84	230	3,6	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	13	0,41	
22	Pompa dezynfekcji - **ZD**	0,10	1	0,10	0,84	230	0,5	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	23	0,10	
23	Dozownik koagulanta - **DK**	0,10	1	0,10	0,84	230	0,5	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	14	0,06	
	SUMA	50,75	0,54	27,36	0,84	400	47,1	YAKXS4x	35	94	77,08	63	0	27	0,26	

11. Tabela zasilania

Nr pola	Obwód zasilany	Pi (kW)	kj	Pz (kW)	cosφ	U (V)	I_B (A)	Przekrój		I_Z(A)	k*Iz (A)	I_n(A)	$I_B \le I_n \le I_Z$ Nie można wyświetlić obrazu. $I_2 \le 1{,}45 \times I_Z$ Nie można wyświetlić obrazu.	L (mb)	Δu%	
1	Oświetlenie awaryjne	0,10	1	0,10	1,00	230	0,4	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	26	0,12	
2	Oświetlenie	0,30	1	0,30	1,00	230	1,3	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	26	0,35	
3	Oświetlenie zewnętrzne	0,20	1	0,20	1,00	230	0,9	YKY3x	2,5	25	22,5	10	0	46	0,25	
4	Gniazda 230V AC	0,60	1	0,60	0,84	230	3,1	YDY3x	2,5	25	22,5	16	0	24	0,39	
5	Gniazdo remontowe	3,00	1	3,00	0,84	400	5,2	YDY5x	4	34	30,6	20	0	10	0,17	
6	SSWIN	0,70	1	0,70	1,00	230	3,0	YDY3x	2,5	25	22,5	16	0	10	0,03	
7	Grzejniki	2,00	1	2,00	1,00	230	8,7	YDY3x	2,5	25	22,5	16	0	21	1,13	
8	Grzejniki	1,50	1	1,50	1,00	230	6,5	YDY3x	2,5	25	22,5	16	0	24	0,97	
9	Podgrzewacz wody	3,70	1	3,70	1,00	400	5,3	YDY5x	2,5	25	22,5	16	0	20	0,66	
10	Osuszacz powietrza	1,20	1	1,20	0,84	230	6,2	YDY3x	2,5	25	22,5	16	0	19	0,62	
11	Wentylatory	0,30	1	0,30	0,84	230	1,6	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	20	0,27	
12	Sprężarka - **S1**	1,50	1	1,50	0,84	230	7,8	YDY3x	2,5	25	22,5	10	0	26	1,05	
13	Sterylizator UV - **S.UV**	0,40	1	0,40	0,84	230	2,1	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	24	0,43	
14	Dmuchawa - **D**	4,00	1	3,00	0,84	400	5,2	YDY5x	2,5	25	22,5	16	0	25	0,34	
15	Zestaw hydroforowy - **ZH**	15,00	1	15,00	0,84	400	25,8	YDY5x	6	43	38,7	32	0	26	0,74	
16	Pompa płucząca - **PP**	4,00	1	4,00	0,84	400	6,9	YDY5x	2,5	25	22,5	16	0	26	0,47	
17	Pompa wody popłucznej - **P.PP**	0,80	1	0,80	0,84	230	4,1	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	18	0,65	
18	Pompa wody oczyszczonej - **P.WO**	0,55	1	0,55	0,84	230	2,8	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	12	0,30	
19	Pompa głębinowa - **P1**	5,50	1	5,50	0,84	400	9,5	YKY5x	4	34	30,6	16	0	35	0,54	
20	Pompa - głębinowa - **P2**	5,50	1	5,50	0,84	400	9,5	YKY5x	4	34	30,6	16	0	46	0,71	
21	Filtr lamela - **FL**	0,70	1	0,70	0,84	230	3,6	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	13	0,41	
22	Pompa dezynfekcji - **ZD**	0,10	1	0,10	0,84	230	0,5	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	23	0,10	
23	Dozownik koagulanta - **DK**	0,10	1	0,10	0,84	230	0,5	YDY3x	1,5	18,5	16,65	10	0	14	0,06	
	SUMA	50,75	0,54	27,36	0,84	400	47,1	YAKXS4x	35	94	77,08	63	0	27	0,26	