




Szczecin, dnia 10 marca 2020 r.

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Szczecinie**

SZ.ZUZ.4.421.308/6.2019.WD



DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a) i ust. 4, art. 388 ust 1 pkt 1, art. 393 ust. 4, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 1 i 5, art. 400 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1, art. 418 ust. 1 oraz art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wschodnia 1, 74-300 Myślibórz, reprezentowanego przez Pana Piotra Balińskiego,

orzekam

1. stwierdzić wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Myśliborskiego z dnia 30 listopada 2015 r., znak BOŚ.6341.96.2015.KM, na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu, na „*pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia w m. Tarnowo, gm. Myślibórz (dz. nr 6/34 obręb Jezierzycze, gm. Myślibórz)*”,
2. udzielić Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Tarnowo, składającego się z dwóch studni głębinowych (nr 1 i 2), zlokalizowanego na działce nr 6/34, obręb Jezierzycze, gmina Myślibórz na następujących warunkach:
 - 2.1. Ilość pobieranej wody z ujęcia:
 - 2.1.1. $Q_{\max.s} = 0,00134 \text{ m}^3/\text{s}$,
 - 2.1.2. $Q_{\text{śr.d}} = 115,5 \text{ m}^3/\text{d}$,
 - 2.1.3. $Q_{\text{dop.r}} = 42 \text{ 154 m}^3/\text{r}$.
 - 2.2. Sposób prowadzenia pomiaru ilości pobranej wody (w stanie surowym) realizowany będzie za pomocą odczytów wskazań wodomierza MWN 50 mm, zainstalowanego w budynku stacji wodociągowej do czasu zamontowania wodomierzy w studniach.
 - 2.3. Po zamontowaniu wodomierzy w studniach, pomiar ilości pobranej wody z każdej studni realizowany będzie za ich pomocą.
 - 2.4. Całoroczny pobór wód podziemnych do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Tarnowo, Kierzków i Otanów.
 - 2.5. Miejsca poboru próbek wody do badań – wodę surową (w stanie pierwotnym) należy pobierać osobno z każdej studni.
 - 2.6. Parametry techniczne studni:
 - 2.6.1. Studnia nr 1:
 - 2.6.1.1. Rok wykonania studni 1970,
 - 2.6.1.2. Głębokość studni 34,00 m p.p.t.,
 - 2.6.1.3. Wydajność eksploatacyjna 40,00 m³/h,
 - 2.6.1.4. Depresja eksploatacyjna 2,10 m,
 - 2.6.1.5. Współrzędne studni w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
X: 5873458,33 Y: 5487783,91,
 - 2.6.1.6. Opis urządzenia wodnego – studnia wiercona, obudowa studni wykonana jest z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm z włazem zamykanym. Wyposażenie

studni stanowi głowica studzienna typu GS, rura wywiewna owinięta siatką owadoszczelną i drabinka stalowa.

2.6.2. Studnia nr 2:

- 2.6.2.1. Rok wykonania studni 1978,
- 2.6.2.2. Głębokość studni 34,00 m p.p.t.,
- 2.6.2.3. Wydajność eksploatacyjna 54,00 m³/h,
- 2.6.2.4. Depresja eksploatacyjna 2,50 m,
- 2.6.2.5. Współrzędne studni w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
X: 5873480,10 Y: 5487785,22,

2.6.2.6. Opis urządzenia wodnego – studnia wiercona, obudowa studni wykonana jest z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm i przykryta płytą żelbetową, wyposażoną w żeliwny właz. Wyposażenie studni stanowi głowica studzienna typu GS, rura wywiewna owinięta siatką owadoszczelną i drabinka stalowa.

3. **Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Tarnowo, udzielone w pkt 1 niniejszej decyzji, wydaje się na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.**

4. **Udzielić Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślibórze pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie do ziemi (dz. nr 6/36 obręb Jezierzycy, gmina Myślibórz) ścieków przemysłowych pochodzących ze stacji uzdatniania wody (wód popłucznych), położonej na działce nr 4/36, obręb Jezierzycy, gmina Myślibórz, wylotem zlokalizowanym na działce nr 6/36 obręb Jezierzycy, gmina Myślibórz, na następujących warunkach:**

4.1. Ilość wprowadzanych do ziemi ścieków (wód popłucznych):

- 4.1.1. $Q_{\max.s} = 0,000033 \text{ m}^3/\text{s}$,
- 4.1.2. $Q_{\text{śr.d}} = 2,85 \text{ m}^3/\text{d}$,
- 4.1.3. $Q_{\text{dop.r}} = Q_{\max.r} = 1040,25 \text{ m}^3/\text{rok}$.

4.2. Sposób prowadzenia pomiaru wprowadzanych do ziemi ścieków – ilość ścieków określa się na podstawie zużycia wody na jeden cykl płukania filtra i liczby wykonanych płukań,

4.3. Po zamontowaniu urządzenia do pomiaru ilości ścieków, pomiar ilości wprowadzanych do ziemi ścieków będzie dokonywany na podstawie odczytów z niego,

4.4. Wprowadzanie do ziemi ścieków (wód popłucznych) realizowane będzie codziennie, przez cały rok,

4.5. Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń wprowadzanych ścieków:

- 4.5.1. $\text{BZT}_5 = 25 \text{ mgO}_2/\text{dm}^3$
- 4.5.2. zawiesina ogólna = $35 \text{ mg}/\text{dm}^3$,
- 4.5.3. żelazo ogólne = $10 \text{ mgFe}/\text{dm}^3$,
- 4.5.4. odczyn pH = 6,5 – 9,0.

4.6. Współrzędne wylotu ścieków w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

X: 5873509,05 Y: 5487806,29.

4.7. Urządzenie do oczyszczania ścieków: odstojnik wód popłucznych, wykonany z żywicy epoksydowej, o średnicy 1,50 m i pojemności użytkowej 3,00 m³.

4.8. Miejscem poboru próbek ścieków do badań jest wylot z odstojnika.

4.9. Odbiornik: ziemia - działka nr 6/36 obręb Jezierzycy, gmina Myślibórz.

5. **Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną obejmującą wprowadzanie do ziemi ścieków przemysłowych pochodzących ze stacji uzdatniania wody (wód popłucznych), udzielone w pkt 4 niniejszej decyzji, wydaje się na okres 10 lat, liczony od dnia w którym decyzja stała się ostateczna.**

6. **Zobowiązać Wnioskodawcę do:**

- 6.1. eksploataowania ujęcia w sposób racjonalny, tak aby nie przekraczać wydajności eksploatacyjnych poszczególnych studni oraz aby nie powodować strat wody,
- 6.2. utrzymywania w należyłym stanie technicznym i sanitarnym urządzeń wodnych – studni nr 1 i 2, wylotu ścieków (wód popłucznych), a także stacji uzdatniania wody, urządzeń do poboru wody oraz sieci kanalizacyjnej urządzeń do oczyszczania ścieków, prowadzenia ich konserwacji oraz ewentualnych napraw,
- 6.3. prowadzenia badań jakości wody w stanie pierwotnym (woda surowa) z każdej studni (nr 1 i 2), wchodzącej w skład ujęcia, w zakresie: barwa, zapach, mętność, odczyn pH, utlenialność, twardość ogólna, jon amonowy, azotyny, żelazo, mangan, chlorki,

- bakteriologia (w tym co najmniej w zakresie: *Escherichia Coli*, enterokoki, bakterie gr. *Coli*, ogólna liczba organizmów), z częstotliwością raz na rok dla każdej ze studni,
- 6.4. dokonania montażu wodomierzy w studniach nr 1 i 2 w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna,
 - 6.5. prowadzenia i rejestrowania pomiarów ilości pobieranej wody w stanie surowym z każdej studni wchodzącej w skład ujęcia z częstotliwością raz na tydzień,
 - 6.6. prowadzenia okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w każdej studni wchodzącej w skład ujęcia (pomiaru zwierciadła wody dynamicznego i zwierciadła statycznego) z częstotliwością raz na rok oraz rejestrowania wyników w trwałym rejestrze,
 - 6.7. prowadzenia badań jakości ścieków (wód popłucznych), w zakresie wskazanym w pkt 4.5. niniejszej decyzji, w regularnych odstępach czasu, z częstotliwością raz na dwa miesiące,
 - 6.8. dokonania montażu urządzenia do pomiaru ilości wprowadzanych do ziemi ścieków w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna. Urządzenie należy zamontować pomiędzy osadnikiem a wylotem ścieków do ziemi,
 - 6.9. prowadzenia dwa razy w roku, w regularnych odstępach czasu, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających. Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, a czynności odnotowane w zeszycie eksploatacji,
 - 6.10. w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń ścieków (wód popłucznych) należy podjąć działania w kierunku uzyskania redukcji zanieczyszczeń do wartości poniżej dopuszczalnych (ograniczenie dopływu ścieków, usprawnienie procesu odżelaziania, płukania filtrów) po czym wykonać powtórnie badania,
 - 6.11. prowadzenia i rejestrowania pomiarów ilości wprowadzanych ścieków (wód popłucznych) z częstotliwością raz na miesiąc, – ilość ścieków określa się na podstawie zużycia wody na jeden cykl płukania filtra i liczby wykonanych płukań, po zamontowaniu urządzenia do pomiaru ilości ścieków, pomiar ilości wprowadzanych do ziemi ścieków będzie dokonywany na podstawie odczytów z niego,
 - 6.12. przekazywania nagromadzonego osadu specjalistycznym firmom odpowiedzialnym za wywóz i utylizację tych odpadów,
7. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, udzielonego w pkt 2 niniejszej decyzji oraz warunki korzystania z wód w tych sytuacjach:
- 7.1. Sposób postępowania w przypadku rozruchu – nie przewiduje się konieczności rozruchu, ponieważ ujęcie wody jest funkcjonującym ujęciem,
 - 7.2. Sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii:
 - 7.2.1. w przypadku zaniku dostaw energii elektrycznej z sieci należy zapewnić jej dostawę za pomocą agregatu prądotwórczego lub innego dostępnego źródła,
 - 7.2.2. w przypadku awarii zaworu bezpieczeństwa należy natychmiast wyłączyć urządzenia ciśnieniowe i odłączyć zasilanie agregatu pompowego oraz niezwłocznie przystąpić do niezbędnych napraw,
 - 7.2.3. w przypadku awarii urządzeń podających wodę do sieci wodociągowej należy odłączyć agregaty pompowe z sieci i niezwłocznie przystąpić do niezbędnych napraw. W okresie awarii dostawy wody zapewniane będą poprzez dowóz beczkowozami i cysternami strażackimi lub w inne, możliwe sposoby,
 - 7.2.4. w przypadku awarii pompy należy natychmiast przystąpić do zabezpieczenia urządzenia oraz rozpocząć niezbędne naprawy. Po zakończeniu napraw należy zdezynfekować studnie, filtry oraz przeprowadzić płukanie sieci wodociągowej, w zależności od potrzeb, czas trwania awarii nie powinien przekroczyć 7 dni,
 - 7.2.5. w przypadku awarii urządzeń pomiarowych należy bezzwłocznie przystąpić do ich wymiany lub naprawy. Fakt wystąpienia awarii urządzeń pomiarowych oraz jej czas trwania należy odnotować w rejestrze pomiarów. Awaria urządzeń pomiarowych nie może trwać dłużej niż 7 dni. W okresie awarii pobór wody będzie wyliczany na podstawie dostępnych pomiarów poboru wody w danym okresie w roku poprzednim.
 - 7.3. Sposób postępowania w przypadku zatrzymania działalności – należy zabezpieczyć urządzenia ujęcia wody w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie lub powtórne uruchomienie oraz odłączyć zasilanie urządzeń elektrycznych.

8. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi ścieków przemysłowych pochodzących ze stacji uzdatniania wody (wód popłucznych), udzielonego w pkt 4 niniejszej decyzji oraz warunki korzystania z wód w tych sytuacjach:
- 8.1. Sposób postępowania w przypadku rozruchu – nie przewiduje się konieczności rozruchu, ponieważ wprowadzanie ścieków do ziemi odbywać się będzie poprzez istniejącą instalację i wylot,
 - 8.2. Sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii – w przypadku awarii wylotu, odstojnika lub innego elementu instalacji należy bezzwłocznie zlokalizować miejsce awarii i przystąpić do naprawy lub wymiany uszkodzonych części instalacji. W przypadku uniemożliwienia w wyniku wystąpienia awarii normalnej działalności systemu należy zapewnić tymczasowy sposób wprowadzania ścieków (wód popłucznych) do ziemi wraz z tymczasowym systemem ich oczyszczania lub wstrzymać działalność ujęcia. Fakt ten należy odnotować w rejestrze pomiarów ilości wprowadzanych do ziemi ścieków, wraz z podaniem czasu trwania awarii, ewentualnej ilości wprowadzonych do ziemi ścieków w okresie jego trwania oraz schemat tymczasowej instalacji i urządzeń oczyszczających ścieki. Okres awarii nie może być dłuższy niż 14 dni z wyłączeniem sytuacji, gdy w wyniku awarii ujęcie nie pracuje i ścieki nie są wprowadzane do gruntu. Każdorazowo w przypadku wystąpienia awarii urządzenia oczyszczającego i wykorzystywania tymczasowego sposobu oczyszczania ścieków, należy dokonać co najmniej jednego badania stężeń zanieczyszczeń w nich zawartych,
 - 8.3. Sposób postępowania w przypadku zatrzymania działalności – należy zabezpieczyć urządzenia oczyszczające, wylot oraz całą instalację w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.
9. Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe podczas realizacji niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.
10. Niniejsza decyzja została sporządzona na podstawie danych zawartych w opracowaniu „Operat wodnoprawny – usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych oraz odprowadzanie wód popłucznych dla stacji uzdatniania wody Tarnowo” wykonanym w październiku 2019 r. i zaktualizowanym w grudniu 2019 roku, przez Pana mgr inż. Piotra Balińskiego i Panią mgr Agnieszkę Zygmunt.
11. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Niniejsza decyzja wydana została na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wschodnia 1, 74-300 Myślibórz, reprezentowanego przez Pana Piotra Balińskiego, złożony w dniu 8 października 2019 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie, i uzupełniony w dniu 25 października 2019 r. oraz w dniu 5 grudnia 2019 r., w sprawie o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Myśliborskiego z dnia 30 listopada 2015 r., znak BOŚ.6341.96.2015.KM, na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu, na „*pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia w m. Tarnowo, gm. Myślibórz (dz. nr 6/34 obręb Jezierzycze, gm. Myślibórz)*” oraz o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Tarnowo, składającego się z dwóch studni głębinowych (nr 1 i 2), zlokalizowanego na działce nr 6/34, obręb Jezierzycze, gmina Myślibórz oraz wprowadzanie do ziemi (dz. nr 6/36 obręb Jezierzycze, gmina Myślibórz) ścieków technologicznych (wód popłucznych) pochodzących z płukania dwóch filtrów ze stacji uzdatniania wody, położonej na działce nr 4/36, obręb Jezierzycze, gmina Myślibórz, wylotem zlokalizowanym na działce nr 6/36 obręb Jezierzycze, gmina Myślibórz. Do wniosku dołączono:

- 2 egz. opracowania „Operat wodnoprawny – usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych oraz odprowadzanie wód popłucznych dla stacji uzdatniania wody Tarnowo”, wykonanego w październiku 2019 r. i zaktualizowanego w grudniu 2019 roku, przez Pana mgr inż. Piotra Balińskiego i Panią mgr Agnieszkę Zygmunt wraz z jego wersją na elektronicznym nośniku danych,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku niezawierającym określeń specjalistycznych,

- pełnomocnictwo dla Pana Piotra Balińskiego do reprezentowania Wnioskodawcy,
- poświadczenie wniesienia opłat za wydanie pozwoleń wodnoprawnych,
- poświadczenie wniesienia opłaty za pełnomocnictwo,
- poświadczenie wniesienia opłaty skarbowej za decyzję dotyczącą wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego,
- oświadczenie Wnioskodawcy o zrzeczeniu się praw i obowiązków wynikających z ww. decyzji Starosty Myśliborskiego z dnia 30 listopada 2015 r., znak BOŚ.6341.96.2015.KM, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Tarnowo,
- ww. decyzję Starosty Myśliborskiego z dnia 30 listopada 2015 r., znak BOŚ.6341.96.2015.KM,
- decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 11 czerwca 2018 r., znak SZ.ZUZ.4.4100.98/3.2018.KW ustanawiającą strefę ochronną (teren ochrony bezpośredniej) ujęcia wody w m. Tarnowo,
- „Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalający zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Tarnowie (działka nr 6/34)” wraz z decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r., znak WOŚ.III.7431.15.2018.ZZ, zatwierdzającą ww. dokumentację geologiczną zawierającą ustalenie zasobów wód podziemnych dla przedmiotowego ujęcia w m. Tarnowo.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), organem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256) w sprawie zgód wodnoprawnych jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, niewymienionych w pkt 1 lit. a), c) i d). Wobec powyższego oraz mając na uwadze przepisy § 18 pkt 41 załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, organem właściwym w niniejszej sprawie, z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w granicach zlewni Dolnej Odry, jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli zakład rzekł się pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 418 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego następuje w drodze decyzji, wydanej z urzędu lub na wniosek. Zgodnie z art. 389 pkt 1 ww. ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne. Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy Prawo wodne, pobór wód podziemnych stanowi usługę wodną. Wobec powyższego, pobór wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Tarnowo, składającego się z dwóch studni głębinowych (nr 1 i 2), zlokalizowanego na działce nr 6/34, obręb Jezierzycze, gmina Myślibórz, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy Prawo wodne, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi stanowi usługę wodną. Wobec powyższego, wprowadzanie do ziemi (dz. nr 6/36 obręb Jezierzycze, gmina Myślibórz) ścieków przemysłowych (wód popłucznych) pochodzących z płukania dwóch filtrów ze stacji uzdatniania wody, położonej na działce nr 4/36, obręb Jezierzycze, gmina Myślibórz, wylotem zlokalizowanym na działce nr 6/36 obręb Jezierzycze, gmina Myślibórz, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W dniu 25 października 2019 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o oświadczenie o ww. zrzeczeniu się praw i obowiązków, wynikających z ww. decyzji Starosty Myśliborskiego z dnia 30 listopada 2015 r., znak BOŚ.6341.96.2015.KM.

Po przeanalizowaniu dokumentacji, na podstawie art. 64 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie pismem z dnia 18 listopada 2019 r., znak SZ.ZUZ.4.421.308/2.2019.WD, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków, stwierdzonych w przedłożonym wniosku oraz do wyjaśnienia i uzupełnienia zapisów w dołączonym do wniosku operacie wodnoprawnym. Wnioskodawca uzupełnił wniosek oraz operat wodnoprawny w pełnym zakresie w dniu 5 grudnia 2019 r. W dniu 4 lutego 2020 r., na podstawie art. 61 § 4 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie, pismem znak SZ.ZUZ.4.421.308/3.2019.WD, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania we wnioskowanej sprawie. Zgodnie z wymogiem art. 400 ust. 7 oraz w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ww. ustawy Prawo wodne, informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego została podana do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia. Jednocześnie, na podstawie art. 10 § 1 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, organ zawiadomił strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. W określonym terminie strony nie wniosły skarg, uwag ani żądań.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, przedsięwzięcie polegać będzie na całorocznym poborze wód podziemnych z ujęcia wody w m. Tarnowo, składającego się z dwóch studni (nr 1 i 2) do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Tarnowo, Kierzków i Otańów oraz na wprowadzaniu do ziemi ścieków (wód popłucznych), pochodzących ze stacji uzdatniania wody w m. Tarnowo. Na terenie ujęcia wody w m. Tarnowo znajduje się budynek stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem technologicznym, uzbrojenie terenu w postaci instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz odстойnik, służący do oczyszczania wprowadzanych do ziemi ścieków oraz wylot ww. ścieków do ziemi. Zasoby wód podziemnych z utworów czwartorzędowych zostały określone w ilości: $Q=40,00 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s=2,10 \text{ m}$ dla studni nr 1 oraz $Q=54,00 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s=2,50 \text{ m}$ dla studni nr 2.

Według przedłożonej dokumentacji:

- miejsce realizacji przedmiotowych usług wodnych zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie PLGW600023. Przedmiotowa JCWPd jest monitorowana, charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i stanem ilościowym. Nie stwierdzono ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych,
- miejsce realizacji przedmiotowych usług wodnych zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód powierzchniowych JCWP PLRW60000191259 o nazwie „Myśla od źródeł do wypływu z jeziora Myśliborskiego”. Przedmiotowa JCWP jest naturalną częścią wód, której stan ogólny został oceniony jako zły oraz dla której stwierdzono ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest ochrona tych wód oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego oraz stanu chemicznego. Termin osiągnięcia ww. celów został przedłużony do 2027 roku ze względu na występującą w zlewni JCWP presję rolniczą,
- realizacja przedmiotowych usług wodnych nie narusza ustaleń Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2019 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967),
- przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, określonymi w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r., poz. 880 ze zm.),
- miejsce realizacji przedmiotowych usług wodnych nie jest zlokalizowane w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% (raz na sto lat), w związku z czym nie narusza ustaleń Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1938),
- opracowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy nie zostało przyjęte w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej (art. 185 ust. 6 ww. ustawy Prawo wodne),
- realizacja przedmiotowych usług wodnych nie dotyczy programu ochrony wód morskich, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym,
- warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego zostały ustanowione rozporządzeniem nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 2431 t.j.) wraz ze zmianami, wprowadzonymi rozporządzeniem nr 12/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2017 r. Pobór wód podziemnych ani wprowadzanie do ziemi ścieków przemysłowych pochodzących ze stacji uzdatniania wody (wód popłucznych) nie stoi w sprzeczności z zapisami ww. aktów prawnych.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 396 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne, niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustaleń planów ochronnych i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani wymagań ochrony zdrowia ludzi,

środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano zgodnie z art. 400 ust. 8 ww. ustawy Prawo wodne na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano zgodnie z art. 400 ust. 8 ww. ustawy Prawo wodne na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji. Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną, obejmującą pobór wód podziemnych, wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Zgodnie z art. 400 ust. 2 ww. ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do ziemi, wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Szczecinie
Grażyna Ingiełewicz

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), wniesiono na rachunek bankowy Wód Polskich opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, w kwocie 442,68 zł. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827), uiszczono opłatę skarbową za wydanie niniejszej decyzji.

Otrzymują:

1. Pan Piotr Baliński „Pracownia Projektowa „Piotr Baliński PROJEKT” – Pełnomocnik Wnioskodawcy
+ 1 egz. operatu wodnoprawnego
2. Pozostałe strony – w drodze obwieszczenia
3. ZUZ aa. + 1 egz. operatu wodnoprawnego

Do wiadomości (po nadaniu klauzuli ostateczności):

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (System informacji gospodarowania wodami) ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz
4. ZZI w/m
5. ZUO w/m

