

DOBOWY ROZBIÓR WODY

Rozbiór maksymalny dobowy [potrzeby ludności i gospodarcze]

Tabela nr 2

Przedsięwzięcie	Budowa SUW w Głazowie
Obiekt	SUW Głazów
Adres	74-300 Głazów; dz. nr 298/2; obręb 321004_5.0013 Głazów; ;gmina Myślibórz
Inwestor	PWiK Myślibórz

Qdmax = 290,0 m3/d

Godziny	Wymagana wydajność ujęcia Qh.max [m3]	Zużycie wody przez odbiorców [m3]	Przybyło do zbiornika [m3]	Ubyło ze zbiornika [m3]	Jest w zbiorniku [m3]
0-1	7	4	3,5	0,0	64,4
1-2	7	4	2,9	0,0	67,3
2-3	7	4	2,9	0,0	70,2
3-4	7	5	2,3	0,0	72,5
4-5	7	10	0,0	2,9	69,6
5-6	15	12	2,3	0,0	71,9
6-7	15	15	0,0	0,6	71,3
7-8	15	17	0,0	2,0	69,3
8-9	15	12	2,0	0,0	71,3
9-10	15	14	0,6	0,0	71,9
10-11	15	16	0,0	1,2	70,7
11-12	15	16	0,0	1,7	69,0
12-13	15	16	0,0	1,7	67,3
13-14	15	16	0,0	1,5	65,8
14-15	15	15	0,0	0,6	65,2
15-16	15	14	0,9	0,0	66,1
16-17	15	13	1,2	0,0	67,3
17-18	15	15	0,0	0,9	66,4
18-19	15	16	0,0	1,2	65,2
19-20	15	16	0,0	1,5	63,8
20-21	15	15	0,0	0,6	63,2
21-22	7	10	0,0	2,6	60,6
22-23	7	8	0,0	0,6	60 – minimalna pożarowa pojemność zbiornika
23-24	7	6	0,9	0,0	60,9