

Znak sprawy: PWIK/927/2017

Myślibórz, 30.06.2017 r.

Nazwa postępowania: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Myśliborzu”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści Instrukcji dla Wykonawców zwanej dalej „IDW”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z odpowiedziami:

I:

1. W PFU na stronie 13 napisano: „Prędkość filtracji nie powinna przekraczać 6 m/h dla filtracji jednostopniowej i 12 m/h dla filtracji dwustopniowej”, natomiast na stronie 121 napisano: „Prędkość filtracji maks. 8 m/h”. Proszę o wyjaśnienie czy w przypadku zastosowania dwustopniowej filtracji należy zastosować prędkość filtracji nie większą niż 8 czy 12 m/h?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wiążący jest zapis:


„Prędkość filtracji nie powinna przekraczać 6 m/h dla filtracji jednostopniowej i 12 m/h dla filtracji dwustopniowej”.

2. Proszę o wyjaśnienie czy można zastosować powszechnie stosowaną metodę połączeń kołnierzowych z wywijką i luźnym kołnierzem umożliwiającą łatwy demontaż w trakcie eksploatacji pomimo odmiennych zapisów w specyfikacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie metody połączeń kołnierzowych z wywijką i luźnym kołnierzem.

Powyższe informacje stanowią modyfikację IDW i należy je traktować jako jej integralną część.

Z poważaniem
WICEPREZES ZARZĄDU

Agnieszka Wasiewicz