

Znak sprawy: PWIK/926/2017

Myślibórz, 30/06/2017 r

Nazwa postępowania: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Myśliborzu i budowa kolektora kanalizacyjnego Golenice – Myślibórz”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści Instrukcji dla Wykonawców zwanej dalej „IDW”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z odpowiedziami:

I:

Z uwagi na zapisy w PFU punkt 2.3.2.1 Czy zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zastosowania pompowni nr 2 wyposażonej w pompy pogody suchej i deszczowej gdzie pompy pogody suchej zapewnią podanie ścieków na część mechaniczną i biologiczną w wymaganej ilości tj. 1000 m³/h a pompy pogody deszczowej będą kierowały wody opadowe i roztopowe do retencji w pozostałej ilości.

ODP.

Tak, zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie. Zamawiający dopuszcza możliwość pompowego zasilania układu retencyjnego. Wymagane jest jednak zapewnienie wymaganej minimalnej wielkości czynnej pojemności retencyjnej przed częścią biologiczną w wielkości 1500 m³

Powyższe informacje stanowią modyfikację IDW i należy je traktować jako jej integralną część.

Z poważaniem
WICEPREZES ZARZĄDU
W. Wasiewicz
Agnieszka Wasiewicz