

Znak sprawy: PWIK/1350/2017

Myślibórz, 08/08/2017 r

Nazwa postępowania: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Myśliborzu i budowa kolektora kanalizacyjnego Golenice – Myślibórz”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wpłynęły pytania od wykonawców.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie:

W związku z możliwością zastosowania najnowszej generacji dmuchaw promieniowych o lepszych parametrach roboczych oraz niższych kosztach eksploatacyjnych w miejsce tradycyjnych dmuchaw wyporowych z przekładnią zębatą i układem smarowania olejowego, związanego z systemem uszczelnień, wg opisu PFU pkt. 5.24 „Dmuchawy” i w części elektrycznej WWiO 10. WWiO 11 oraz w pkt. 1.2.6.3.21. Stacja dmuchaw (obiekt nr 26) w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Myśliborzu, zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający zgadze się zmienić wymagania odnoszące się do dmuchaw opisanych w PFU, tzn. czy Zamawiający zmienia treść SIWZ i w miejsce dmuchaw opisanych w PFU postanawia zastosować najnowszej generacji dmuchawy promieniowe w ilości szt. 2 o wydajności 23Nm³/h przy nadciśnieniu 500 mbar i mocy silnika 22,4kW każda, zestawione roboczo w systemie kaskadowym, sterowane przemiennikiem częstotliwości prądu sinusoidalnego, na łożyskach powietrznych, z silnikiem synchronicznym z zabudowanymi w wirniku magnesami trwałymi, wyposażone w układ chłodzenia silnika bez tłumika na wylocie oraz turbinę wykonaną ze stopów lekkich, co zapewni m.in. wyższą sprawność urządzeń, a więc uzyskanie wymiernych oszczędności energetycznych, a także zagwarantuje niezawodność pracy i uprości obsługę jedynie do okresowych wymian filtrów powietrza?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na zmianę wymagań i treści PFU w omawianym zakresie.

Podane w PFU wymagania stanowią minimum jakiego spełnienia Zamawiający oczekuje. Jeżeli Wykonawca zaproponuje rozwiązania spełniające postawione wymagania oraz je przewyższające, to Zamawiający poprzez decyzje Inżyniera Kontraktu zaakceptuje takie rozwiązanie jako prawidłowe. Etap weryfikacji i akceptacji materiałów dokonywany jest po podpisaniu umowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania dmuchaw o rozwiązaniu konstrukcyjnym opisanym w pytaniu powyżej, Zamawiający nie będzie wymagał certyfikatu potwierdzającego produkcję sprężonego powietrza klasy „0” tzn. całkowicie pozbawionego oleju wg normy ISO 8573-1 (2001), na potwierdzenie spełnienia kryterium oceny ofert – podkryterium jakościowe C4.