

UKŁAD PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW POMIARÓW ILOŚCI I JAKOŚCI ŚCIEKÓW
WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ORAZ INNE DANE rok 2016

1. Podmiot zobowiązany do przekazywania wyników pomiarów

Tabela nr 1

Nazwa podmiotu	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adres : - miejscowość - kod pocztowy - ulica - województwo - powiat - gmina	- Myślibórz - 74-300 - ul. Wschodnia 1 - Zachodniopomorskie - Myśliborski - Myślibórz
REGON	321307112
Miejsce wykonywanej działalności - nazwa zakładu - miejscowość - kod pocztowy - ulica - województwo - powiat - gmina	- Oczyszczalnia Ścieków Golenice - Golenice - 74-300 - - Zachodniopomorskie - Myśliborski - Myślibórz
Nazwa instalacji	

2. Informacje dotyczące pozwolenia , rodzaju ścieków , oczyszczalni oraz odbiornika ścieków

Tabela nr 2c

Rodzaj pozwolenia	Pozwolenie wodnoprawne
Organ wydający pozwolenie	Starosta Myśliborski
Data wydania pozwolenia	17 lipca 2014 r.
Znak pozwolenia	WŚR.6341.34.2014.KM
Data obowiązywania pozwolenia	17 lipca 2024 r.
Rodzaj ścieków	sanitarne
Charakterystyka urządzeń oczyszczających Lub podczyszczających ścieki	Oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna
Przepustowość oczyszczalni według Projektu (m ³ /dobę)	143
Wielkość oczyszczalni wyrażona wielkością RLM	459
Miejsce wprowadzania ścieków - obszar dorzecza - rejon wodny lub nazwa części wód przybrzeżnych - nazwa odbiornika w przypadku wód powierzchniowych	- - - do wód powierzchniowych jeziora Golenickiego

Inne ustalenia pozwolenia	- $Q_{\text{śr. dobowe}} = 1\,447,29 \text{ m}^3/\text{dobę}$ - $Q_{\text{max/h}} = 60,30 \text{ m}^3/\text{h}$ - $Q_{\text{max/rok}} = 20262 \text{ m}^3/\text{rok}$ $BZT_5 = 40 \text{ mgO}_2/\text{dm}^3$, $ChZT = 150 \text{ mgO}_2/\text{dm}^3$ - zawiesina ogólna $50 \text{ mg}/\text{dm}^3$ - Azot ogólny $= 30 \text{ mgN}_2/\text{dm}^3$ - Fosfor ogólny $= 5,0 \text{ mgP}/\text{dm}^3$
---------------------------	---

3. Lokalizacja punktu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

Tabela nr 3

Lp.	Współrzędne geograficzne	
	Szerokość (hdd°mm'ss.s'')	Długość (hdd°mm'ss.s'')
1.	52°57'52" N	14°47'13" E

4. Wyniki pomiarów ilości wprowadzanych ścieków

Ścieki oczyszczone w IV kw 2015 r. nie były odprowadzane do jeziora Golenickiego

Tabela nr 4

Okres		Ilość ścieków (m^3)
Rok	Doba	
2015	12.12.2015	95
	13.12.2015	96
	14.12.2015	92
	15.12.2015	81
	16.12.2015	61
	17.12.2015	89
	18.12.2015	94
	19.12.2015	93
	20.12.2015	97
	21.12.2015	78
	22.12.2015	78
	23.12.2015	99
	24.12.2015	94
	25.12.2015	99
	26.12.2015	90
	27.12.2015	90
	28.12.2015	91
	29.12.2015	75
	30.12.2015	95
	31.12.2015	99
2016	01.01.2016	92
	02.01.2016	78

03.01.2016	79
04.01.2016	88
05.01.2016	65
06.01.2016	75
07.01.2016	95
08.01.2016	86
09.01.2016	98
10.01.2016	95
11.01.2016	96
12.01.2016	93
13.01.2016	97
14.01.2016	93
15.01.2016	91
16.01.2016	93
17.01.2016	66
18.01.2016	57
19.01.2016	98
20.01.2016	91
21.01.2016	89
22.01.2016	99
23.01.2016	93
24.01.2016	87
25.01.2016	95
26.01.2016	97
27.01.2016	98
28.01.2016	98
29.01.2016	99
30.01.2016	98
31.01.2016	89
01.02.2016	96
02.02.2016	90
03.02.2016	88
04.02.2016	91
05.02.2016	86
06.02.2016	92
07.02.2016	99
08.02.2016	99
09.02.2016	80
10.02.2016	98
11.02.2016	87
12.02.2016	93
13.02.2016	88
14.02.2016	88
15.02.2016	90
16.02.2016	93
17.02.2016	100
18.02.2016	90
19.02.2016	99
20.02.2016	87
21.02.2016	93

[illegible]

5. Wyniki pomiarów jakości wprowadzanych ścieków

1. Data wykonania pomiarów : 03.03.2016 , 22.03.2016
poboru próbek : 03.03.2016 , 09.03.2016
2. Numer kolejny pomiarów i poboru próbek w danym roku (nr/rok)-
68339/16/SCZ , 1/2016, 2/2016
10/2016 , 27/2016, 8/TA/9/3/16
3. Wielokrotność rozcieńczania (dotyczy ścieków przemysłowych zawierających substancje
Szczególnie szkodliwe , jeśli podlegają rozcieńczeniu innymi ściekami) :

**UKŁAD PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW POMIARÓW ILOŚCI I JAKOŚCI ŚCIEKÓW
WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ORAZ INNE DANE rok 2016**

1. Podmiot zobowiązany do przekazywania wyników pomiarów

Tabela nr 1

Nazwa podmiotu	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adres : - miejscowość - kod pocztowy - ulica - województwo - powiat - gmina	- Myślibórz - 74-300 - ul. Wschodnia 1 - Zachodniopomorskie - Myśliborski - Myślibórz
REGON	321307112
Miejsce wykonywanej działalności - nazwa zakładu - miejscowość - kod pocztowy - ulica - województwo - powiat - gmina	- Oczyszczalnia Ścieków Golenice - Golenice - 74-300 - - Zachodniopomorskie - Myśliborski - Myślibórz
Nazwa instalacji	

2. Informacje dotyczące pozwolenia , rodzaju ścieków , oczyszczalni oraz odbiornika ścieków

Tabela nr 2c

Rodzaj pozwolenia	Pozwolenie wodnoprawne
Organ wydający pozwolenie	Starosta Myśliborski
Data wydania pozwolenia	17 lipca 2014 r.
Znak pozwolenia	WŚR.6341.34.2014.KM
Data obowiązywania pozwolenia	17 lipca 2024 r.
Rodzaj ścieków	sanitarne
Charakterystyka urządzeń oczyszczających Lub podczyszczających ścieki	Oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna
Przepustowość oczyszczalni według Projektu (m ³ /dobę)	143
Wielkość oczyszczalni wyrażona wielkością RLM	459
Miejsce wprowadzania ścieków - obszar dorzecza - rejon wodny lub nazwa części wód przybrzeżnych - nazwa odbiornika w przypadku wód powierzchniowych	- - - do wód powierzchniowych jeziora Golenickiego

Inne ustalenia pozwolenia	- $Q_{\text{śr. dobowe}} = 1\,447,29 \text{ m}^3/\text{dobę}$ - $Q_{\text{max/h}} = 60,30 \text{ m}^3/\text{h}$ - $Q_{\text{max/rok}} = 20262 \text{ m}^3/\text{rok}$ - BZT₅ = 40 mgO₂/dm³, - ChZT = 150 mgO₂/dm³ - zawiesina ogólna 50 mg/dm³ - Azot ogólny = 30 mgN₂/dm³ - Fosfor ogólny = 5,0 mgP/dm³
---------------------------	---

3. Lokalizacja punktu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

Tabela nr 3

Lp.	Współrzędne geograficzne	
	Szerokość (hdd°mm'ss.s'')	Długość (hdd°mm'ss.s'')
1.	52°57'52" N	14°47'13" E

4. Wyniki pomiarów ilości wprowadzanych ścieków

Ścieki oczyszczone w IV kw 2015 r. nie były odprowadzane do jeziora Golenickiego

Tabela nr 4

Okres		Ilość ścieków (m ³)
Rok	Doba	
2016	10.03.2016	95
	11.03.2016	93
	12.03.2016	87
	13.03.2016	98
	14.03.2016	85
	15.03.2016	91
	16.03.2016	89
	17.03.2016	89
	18.03.2016	92
	19.03.2016	91
	20.03.2016	95
	21.03.2016	83
	22.03.2016	97
	23.03.2016	96
	24.03.2016	91
	25.03.2016	84
	26.03.2016	89
	27.03.2016	99
	28.03.2016	79
	29.03.2016	86
	30.03.2016	99
	31.03.2016	98

01.04.2016	91
02.04.2016	80
03.04.2016	76
04.04.2016	91
05.04.2016	91
06.04.2016	80
07.04.2016	92
08.04.2016	90
09.04.2016	83
10.04.2016	86
11.04.2016	86
12.04.2016	79
13.04.2016	89
14.04.2016	83
15.04.2016	87
16.04.2016	98
17.04.2016	96
18.04.2016	78
19.04.2016	87
20.04.2016	87
21.04.2016	82
22.04.2016	71
23.04.2016	91
24.04.2016	83
25.04.2016	84
26.04.2016	93
27.04.2016	89
28.04.2016	94
29.04.2016	99
30.04.2016	82
01.05.2016	86
02.05.2016	73
03.05.2016	98
04.05.2016	73
05.05.2016	75
06.05.2016	77
07.05.2016	98
08.05.2016	78
09.05.2016	72
10.05.2016	86
11.05.2016	84
12.05.2016	86
13.05.2016	99
14.05.2016	82
15.05.2016	68
16.05.2016	77
17.05.2016	85
18.05.2016	67
19.05.2016	87
20.05.2016	65

21.05.2016	99
22.05.2016	70
23.05.2016	86
24.05.2016	83
25.05.2016	84
26.05.2016	99
27.05.2016	69
28.05.2016	69
29.05.2016	73
30.05.2016	93
31.05.2016	84
01.06.2016	97
02.06.2016	84
03.06.2016	83
04.06.2016	77
05.06.2016	88
06.06.2016	71
07.06.2016	87
08.06.2016	89

5. Wyniki pomiarów jakości wprowadzanych ścieków

1. Data wykonania pomiarów : 08.06.2016
poboru próbek : 08.06.2016
2. Numer kolejny pomiarów i poboru próbek w danym roku (nr/rok)-
48/2016 , 49/2016
3/2016 , 4/2016
3. Wielokrotność rozcieńczania (dotyczy ścieków przemysłowych zawierających substancje
Szczególnie szkodliwe , jeśli podlegają rozcieńczeniu innymi ściekami) :

1. Podmiot zobowiązany do przekazywania wyników pomiarów

Tabela nr 1

Nazwa podmiotu	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adres :	
- miejscowość	- Myślibórz
- kod pocztowy	- 74-300
- ulica	- ul. Wschodnia 1
- województwo	- Zachodniopomorskie
- powiat	- Myśliborski
- gmina	- Myślibórz
REGON	321307112
Miejsce wykonywanej działalności	
- nazwa zakładu	- Oczyszczalnia Ścieków Golenice
- miejscowość	- Golenice
- kod pocztowy	- 74-300
- ulica	-
- województwo	- Zachodniopomorskie
- powiat	- Myśliborski
- gmina	- Myślibórz
Nazwa instalacji	

2. Informacje dotyczące pozwolenia , rodzaju ścieków , oczyszczalni oraz odbiornika ścieków

Tabela nr 2c

Rodzaj pozwolenia	Pozwolenie wodnoprawne
Organ wydający pozwolenie	Starosta Myśliborski
Data wydania pozwolenia	02.08.2016
Znak pozwolenia	WŚR.6341.47.2016.KM
Data obowiązywania pozwolenia	10.07.2019 r.
Rodzaj ścieków	sanitarne
Charakterystyka urządzeń oczyszczających Lub podczyszczających ścieki	Oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna
Przepustowość oczyszczalni według Projektu (m ³ /dobę)	143
Wielkość oczyszczalni wyrażona wielkością RLM	459
Miejsce wprowadzania ścieków	
- obszar dorzecza	-
- rejon wodny lub nazwa części wód przybrzeżnych	-
- nazwa odbiornika w przypadku wód powierzchniowych	- do wód powierzchniowych jeziora Golenickiego

Inne ustalenia pozwolenia	- $Q_{\text{sr. dobowe}} = 1\,441,39 \text{ m}^3/\text{dobę}$ - $Q_{\text{max/h}} = 60,06 \text{ m}^3/\text{h}$ - $Q_{\text{max/rok}} = 20\,179 \text{ m}^3/\text{rok}$ $BZT_5 = 15 \text{ mgO}_2/\text{dm}^3$, $ChZT = 75 \text{ mgO}_2/\text{dm}^3$ - zawiesina ogólna $25 \text{ mg}/\text{dm}^3$ - Azot ogólny $= 30 \text{ mgN}_2/\text{dm}^3$ - Fosfor ogólny $= 1,0 \text{ mgP}/\text{dm}^3$
---------------------------	--

3. Lokalizacja punktu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

Tabela nr 3

Lp.	Współrzędne geograficzne	
	Szerokość (hdd°mm'ss.s")	Długość (hdd°mm'ss.s")
1.	52°57'52" N	14°47'13" E

4. Wyniki pomiarów ilości wprowadzanych ścieków

Ścieki oczyszczone w III kw 2016 r. nie były odprowadzane do jeziora Golenickiego

Tabela nr 4

Okres		Ilość ścieków (m ³)
Rok	Doba	
2016	09.06.2016	75
	10.06.2016	92
	11.06.2016	85
	12.06.2016	83
	13.06.2016	81
	14.06.2016	86
	15.06.2016	91
	16.06.2016	78
	17.06.2016	93
	18.06.2016	96
	19.06.2016	95
	20.06.2016	87
	21.06.2016	98
	22.06.2016	80
	23.06.2016	88
	24.06.2016	78
	25.06.2016	98
	26.06.2016	91
	27.06.2016	91
	28.06.2016	97
	29.06.2016	76
	30.06.2016	96

20.08.2016	61
21.08.2016	60
22.08.2016	65
23.08.2016	64
24.08.2016	69
25.08.2016	62
26.08.2016	72
27.08.2016	67
28.08.2016	78
29.08.2016	71
30.08.2016	79
31.08.2016	68
01.09.2016	70
02.09.2016	72
03.09.2016	73
04.09.2016	79
05.09.2016	64
06.09.2016	77
07.09.2016	66
08.09.2016	76
09.09.2016	76
10.09.2016	64
11.09.2016	53
12.09.2016	71
13.09.2016	73
14.09.2016	71
15.09.2016	82
16.09.2016	86
17.09.2016	74
18.09.2016	82
19.09.2016	77

5. Wyniki pomiarów jakości wprowadzanych ścieków

1. Data wykonania pomiarów : 19.09.2016
poboru próbek : 19.09.2016
2. Numer kolejny pomiarów i poboru próbek w danym roku (nr/rok)-
110/2016 , 111/2016
5/2016 , 6/2016
3. Wielokrotność rozcieńczania (dotyczy ścieków przemysłowych zawierających substancje
Szczególnie szkodliwe , jeśli podlegają rozcieńczeniu innymi ściekami) :

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp z o.o.

ul. Wschodnia 1, 74-300 Myślibórz

NIP 5971730442 REGON 321307112

tel/fax 95 747 31 21, KRS 000045003

UKŁAD PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW POMIARÓW IŁOŚCI JAKOŚCI ŚCIEKÓW
WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ORAZ INNE DANE rok 2016

1. Podmiot zobowiązany do przekazywania wyników pomiarów

Tabela nr 1

Nazwa podmiotu	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adres :	
- miejscowość	- Myślibórz
- kod pocztowy	- 74-300
- ulica	- ul. Wschodnia 1
- województwo	- Zachodniopomorskie
- powiat	- Myśliborski
- gmina	- Myślibórz
REGON	321307112
Miejsce wykonywanej działalności	
- nazwa zakładu	- Oczyszczalnia Ścieków Golenice
- miejscowość	- Golenice
- kod pocztowy	- 74-300
- ulica	-
- województwo	- Zachodniopomorskie
- powiat	- Myśliborski
- gmina	- Myślibórz
Nazwa instalacji	

2. Informacje dotyczące pozwolenia , rodzaju ścieków , oczyszczalni oraz odbiornika ścieków

Tabela nr 2c

Rodzaj pozwolenia	Pozwolenie wodnoprawne
Organ wydający pozwolenie	Starosta Myśliborski
Data wydania pozwolenia	02.08.2016
Znak pozwolenia	WŚR.6341.47.2016.KM
Data obowiązywania pozwolenia	10.07.2019 r.
Rodzaj ścieków	sanitarne
Charakterystyka urządzeń oczyszczających Lub podczyszczających ścieki	Oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna
Przepustowość oczyszczalni według Projektu (m ³ /dobę)	143
Wielkość oczyszczalni wyrażona wielkością RLM	459
Miejsce wprowadzania ścieków	
- obszar dorzecza	-
- rejon wodny lub nazwa części wód przybrzeżnych	-
- nazwa odbiornika w przypadku wód powierzchniowych	- do wód powierzchniowych jeziora Golenickiego

Inne ustalenia pozwolenia	- $Q_{\text{śr. dobowe}} = 1\,441,39 \text{ m}^3/\text{dobę}$ - $Q_{\text{max/h}} = 60,06 \text{ m}^3/\text{h}$ - $Q_{\text{max/rok}} = 20\,179 \text{ m}^3/\text{rok}$ $BZT_5 = 15 \text{ mgO}_2/\text{dm}^3$, $ChZT = 75 \text{ mgO}_2/\text{dm}^3$ - zawiesina ogólna $25 \text{ mg}/\text{dm}^3$ - Azot ogólny $= 30 \text{ mgN}_2/\text{dm}^3$ - Fosfor ogólny $= 1,0 \text{ mgP}/\text{dm}^3$
---------------------------	--

3. Lokalizacja punktu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

Tabela nr 3

Lp.	Współrzędne geograficzne	
	Szerokość (hdd°mm'ss.s")	Długość (hdd°mm'ss.s")
1.	52°57'52" N	14°47'13" E

4. Wyniki pomiarów ilości wprowadzanych ścieków

Ścieki oczyszczone w III kw 2016 r. nie były odprowadzane do jeziora Golenickiego

Tabela nr 4

Okres		Ilość ścieków (m^3)
Rok	Doba	
2016	20.09.2016	75
	21.09.2016	80
	22.09.2016	75
	23.09.2016	78
	24.09.2016	79
	25.09.2016	77
	26.09.2016	76
	27.09.2016	73
	28.09.2016	75
	29.09.2016	80
	30.09.2016	81
	01.10.2016	61
	02.10.2016	68
	03.10.2016	77
	04.10.2016	87
	05.10.2016	84
	06.10.2016	71
	07.10.2016	76
	08.10.2016	77
	09.10.2016	71
	10.10.2016	81
	11.10.2016	83

12.10.2016	64
13.10.2016	84
14.10.2016	78
15.10.2016	73
16.10.2016	73
17.10.2016	71
18.10.2016	89
19.10.2016	74
20.10.2016	73
21.10.2016	92
22.10.2016	79
23.10.2016	84
24.10.2016	87
25.10.2016	78
26.10.2016	88
27.10.2016	80
28.10.2016	77
29.10.2016	80
30.10.2016	67
31.10.2016	80
01.11.2016	77
02.11.2016	88
03.11.2016	76
04.11.2016	80
05.11.2016	78
06.11.2016	88
07.11.2016	73
08.11.2016	82
09.11.2016	85
10.11.2016	75
11.11.2016	69
12.11.2016	64
13.11.2016	61
14.11.2016	64
15.11.2016	69
16.11.2016	81
17.11.2016	83
18.11.2016	85
19.11.2016	87
20.11.2016	75
21.11.2016	74
22.11.2016	87
23.11.2016	70
24.11.2016	87
25.11.2016	76
26.11.2016	71
27.11.2016	73
28.11.2016	78
29.11.2016	68
30.11.2016	75

01.12.2016	84
02.12.2016	91
03.12.2016	75
04.12.2016	69
05.12.2016	66
06.12.2016	63
07.12.2016	69
08.12.2016	82
09.12.2016	84
10.12.2016	77
11.12.2016	77
12.12.2016	80
13.12.2016	97
14.12.2016	90
15.12.2016	93
16.12.2016	80
17.12.2016	93
18.12.2016	85
19.12.2016	67
20.12.2016	61
21.12.2016	84
22.12.2016	88
23.12.2016	89
24.12.2016	83
25.12.2016	83
26.12.2016	76
27.12.2016	95
28.12.2016	95
29.12.2016	78
30.12.2016	82
31.12.2016	70

5. Wyniki pomiarów jakości wprowadzanych ścieków

1. Data wykonania pomiarów : 07.12.2016

poboru próbek : 07.12.2016

2. Numer kolejny pomiarów i poboru próbek w danym roku (nr/rok)-

7/2016 , 8/2016

218/2016 , 219/2016

3. Wielokrotność rozcieńczania (dotyczy ścieków przemysłowych zawierających substancje

Szczególnie szkodliwe , jeśli podlegają rozcieńczeniu innymi ściekami) :